

## Resolução Técnica CBMRS n.º 09/2025

### Errata 01

No Anexo “B” da Resolução Técnica CBMRS n.º 09/2025:

#### Onde se lê:

Grupo/ Divisão	FINALIDADE DO MATERIAL				
	Piso	Paredes e Divisória (superfície interna)	Teto e forro (superfície interna)	Cobertura (superfície externa)	Fachada (superfície externa)
C-2, C-3, F-5, F-6, F-7, I-2, I-3, J-3, J-4, L-1, M-2 e M-3	<b>Acabamentos e Revestimentos:</b> Classe I <sub>p</sub> , II <sub>p-A</sub> , III <sub>p-A</sub> , ou IV <sub>p-A</sub>	<b>Acabamentos e Revestimentos:</b> Classe I ou II-A	<b>Acabamentos e Revestimentos:</b> Classe I ou II-A	<b>Acabamentos e Revestimentos:</b> Classe I, II-A ou II-B	<b>Acabamentos e Revestimentos:</b> Classe I, II-A ou II-B

#### Leia-se:

Grupo/ Divisão	FINALIDADE DO MATERIAL				
	Piso	Paredes e Divisória (superfície interna)	Teto e forro (superfície interna)	Cobertura (superfície externa)	Fachada (superfície externa)
C-2, C-3, F-5, F-6, F-7, I-2, I-3, J-3, J-4, L-1, M-2, M-3 e M-6	<b>Acabamentos e Revestimentos:</b> Classe I <sub>p</sub> , II <sub>p-A</sub> , III <sub>p-A</sub> , ou IV <sub>p-A</sub>	<b>Acabamentos e Revestimentos:</b> Classe I ou II-A	<b>Acabamentos e Revestimentos:</b> Classe I ou II-A	<b>Acabamentos e Revestimentos:</b> Classe I, II-A ou II-B	<b>Acabamentos e Revestimentos:</b> Classe I, II-A ou II-B

Quartel em Porto Alegre, RS, 30 de outubro de 2025.

**EDERSON FIORAVANTE SILVA LUNARDI – TEN CEL QOEM**

Respondendo p/ Diretor do Departamento de Segurança, Prevenção e Proteção Contra Incêndios